



**TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.**  
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3044 AKREDITOVANÝ ČIA  
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

prodlužuje

výrobci: **Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika**  
IČ: 27465021

# CERTIFIKÁT

č. 12 – 038



na výrobek: **THERMOFIX druh 1025**  
**heterogenní vinylová podlahová krytina s vloženým skelným rounem**  
varianta: **FATRA IMPERIO druh 1027**  
**heterogenní vinylová podlahová krytina**  
materiálové složení: polyvinylchlorid

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda vybraných ukazatelů hodnocených výrobků s technickou specifikací:

- ČSN EN 14041 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti, (čl. 4.5 Odolnost proti skluzu, čl. 4.7 Tepelná vodivost)

a osvědčuje,

že výrobky:

- vykazují hodnotu dynamického koeficientu tření  $\geq 0,30$  a jsou tedy zařazeny z hlediska odolnosti proti skluzu do technické třídy DS
- mají deklarovanou hodnotu tepelné vodivosti  $0,17 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ .

Certifikační systém: zkoušení typu a dozor nad výrobkem (certifikační schéma č. 2 COV TZÚ).

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace certifikačního orgánu pro výrobky. Podkladem pro certifikát je závěrečný protokol č. COV/12/166 ze dne 27.07.2012 vydaný COV TZÚ, v Brně. Na základě kontrolní zprávy č. COV/15/063/K1 ze dne 07.07.2015 se prodlužuje platnost certifikátu. Závěrečný protokol a kontrolní zpráva jsou nedílnou součástí certifikátu.

Certifikát vydán v Brně: 27.07.2012

Platnost certifikátu prodloužena do: 31.07.2017

V Brně dne: 07.07.2015



Ing. Svatava Horácková  
vedoucí certifikačního oddělení