



Textilní zkušební ústav

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

výrobci: **Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká Republika**
IČ: 27465021

OSVĚDČENÍ

číslo: 14 - 002

kterým se potvrzuje, že výrobky:

THERMOFIX druh 1025 s vloženým skelným rounem
IMPERIO druh 1027

heterogenní vinylové podlahové krytiny

materiálové složení: polyvinylchlorid

vyhovují požadavkům normy:

- **ČSN EN ISO 846 Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů (metoda C: Odolnost bakteriím – hodnocení vzhledu)**

Na hodnocených vzorcích výrobku nebyl zjištěn nárůst testované bakterie. Zkouška byla provedena s bakterií *Pseudomonas aeruginosa*. Vzorek nebyl napaden testovanou bakterií, na vzorku nebyly pozorovány vizuální změny.

Na základě mikrobiologických zkoušek bylo zjištěno, že hodnocený výrobek je odolný bakteriím.

Podlahová krytina IMPERIO druh 1027 je jednodušší verzí podlahoviny THERMOFIX druh 1025. IMPERIO má sníženou tloušťku nášlapné vrstvy a nemá skelnou mřížku.

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/14/017 ze dne 20.01.2014. Podkladem pro vydání osvědčení je zkušební protokol č. CHZ 11/0660 ze dne 22.11.2011 vydaný AZL TZÚ Brno.

Datum vydání osvědčení: 22.01.2014

Osvědčení vydala:

Platnost osvědčení do: 31.01.2016




Jitka Paulová
certifikační oddělení